Пункт 37, Глава III

Обязательное требование №1

По окончании работы должна проводиться мойка всех подносов в посудомоечных машинах с использованием режимов обработки, обеспечивающих дезинфекцию, или ручным способом с дезинфицирующими средствами в соответствии с инструкциями по их применению.

Нарушение №1 Не устранено

Текст нарушения	В конце рабочего дня не проводится мойка всей посуды, столовых приборов, подносов в посудомоечных машинах с использованием режимов обработки, обеспечивающих дезинфекцию посуды и столовых приборов на максимальных температурных режимах
Устранить до	09.11.2026
Планируемый способ устранения нарушения	Представление фотоматериалов
Пояснение инспектора к устранению	В конце рабочего дня проводить мойка всей посуды, столовых приборов, подносов в посудомоечных машинах с использованием режимов обработки, обеспечивающих дезинфекцию посуды и столовых приборов на максимальных температурных режимах.

2. Документ № 19 от 02.06.2026

Об утверждении СП 2.4.2.4283-26 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи

Подпункт 6, Пункт 16, Глава II, Другое / прочее подподпункт б

Обязательное требование №1

Инвентарь должен быть промаркирован в зависимости от назначения.

Нарушение №1 Не устранено

Текст нарушения	Кухонная посуда частично с подтёртой маркировкой,
Устранить до	09.11.2026
Планируемый способ устранения нарушения	Представление фотоматериалов
Пояснение инспектора к устранению	Промаркировать кухонную посуду

Подписи и отметки

ФИО подписавшего предписание: Пестрикова Анастасия Андреевна

Начальник территориального отдела территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека - Главный государственный санитарный врач по городу(ам), району(ам) и на транспорте

Выписка из предписания по результатам проведения профилактического визита

54260041000123089500

Предписание № 54260041000123089500-1-1

Дата первой версии 27.10.2026, 05:57 (МСК)

Версия 1

Контрольный (надзорный) орган: УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
г Новосибирск, ул Челюскинцев, д 7а

Вид контроля (надзора): Федеральный государственный санитарно-эпидемиологический контроль (надзор)

Лицо, в отношении которого принято решение

Контролируемое лицо: МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ТОГУЧИНСКОГО РАЙОНА "РЕПЬЕВСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА"
Новосибирская обл, Тогучинский р-н, с Репьево, ул Центральная, д 5

Тип: Юридические лица

ИНН: 5438111225

ОГРН: 1025404577450

Срок исполнения предписания

Срок исполнения предписания: 09.11.2026

Информация о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям: В конце рабочего дня проводить мойка всей посуды, столовых приборов, подносов в посудомоечных машинах с использованием режимов обработки, обеспечивающих дезинфекцию посуды и столовых приборов на максимальных температурных режимах.
Промаркировать кухонную посуду.

Нарушенные обязательные требования, подлежащие устранению

1. **Документ № 18 от 02.06.2026**
   Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил и норм СанПиН 2.3/2.4.4282-26 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения"

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:
«03» июля 2026 г., 54260061000222251519
ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Тогучинскому району Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Новосибирской области
(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

«12» августа 2026 г., 11 час. 00 мин. № 2606/038-54/61-ВО/П
(дата и время составления предписания)

Новосибирская область, г. Тогучин, ул. Комсомольская, 65
(место составления предписания)

Предписание об устранении выявленных нарушений

1. Профилактический визит проведен в соответствии с решением о проведении профилактического визита от « 02 » июля 2026 г., № 2606/038-54/61-ВО/Р, учетный номер проверки 54260061000222251519.
(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении профилактического визита, учетный номер профилактического визита в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)

2. Профилактический визит проведена в рамках:
осуществления федерального государственного пожарного надзора
(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Профилактический визит проведен следующими должностными лицами:
1. Кокорин Владислав Сергеевич – старший инспектор ОНДиПР по Тогучинскому району УНДиПР Главного управления МЧС РФ по Новосибирской области (государственный инспектор Тогучинского района Новосибирской области по пожарному надзору)
(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение профилактического визита. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении профилактического визита, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала профилактического визита)

4. Профилактический визит проведен в отношении:
здания, которыми контролируемые лица владеют и (или) пользуются и к которым предъявляются требования пожарной безопасности
(указывается объект контроля в соответствии с положением о виде контроля)

5. Профилактический визит был проведена по адресу (местоположению):
1. обл. Новосибирская, р-н Тогучинский, с. Репьево, ул. Центральная, Здание 5
(указываются адрес (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или адрес (местоположение) нахождения иных объектов контроля, в отношении которых был проведен профилактический визит)

6. Контролируемое лицо, которому вручается предписание:
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ТОГУЧИНСКОГО РАЙОНА "РЕПЬЕВСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА" ИНН 5438111225, адрес регистрации юридического лица: 633415, НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ, ТОГУЧИНСКИЙ, С РЕПЬЕВО, УЛ ЦЕНТРАЛЬНАЯ, Д. 5
(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которому вручается предписание)

7. Профилактический визит проведен в следующие сроки:
с «07» августа 2026 года, 09 час. 00 мин.
по «07» августа 2026 года, 11 час. 00 мин.
(указываются дата и время фактического начала профилактического визита, а также дата и время фактического окончания профилактического визита, при необходимости указывается часовой пояс)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:
02 час 00 минут (часы, минуты)
(указывается срок (часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

8. В целях исполнения предписания контролируемому лицу необходимо устранить следующие нарушения:

1. Система противопожарной защиты в случае пожара не обеспечивает автоматическую разблокировку и (или) открывание шлагбаумов, ворот, ограждений и иных технических средств, установленных на проездах и подъездах, а также нахождение их в открытом положении для обеспечения беспрепятственного проезда пожарной техники. Допускается ручное открывание при организации круглосуточного дежурства персонала непосредственно у места установки шлагбаума, ворот, ограждения и иных технических средств на проездах или дистанционно при